

質 問 回 答 書

工事名：浦和競馬場下見所・警備棟機械設備工事

質問 1 特記仕様書(1)

3 工事区分一覧表にて機械基礎コンクリートは建築工事となっておりますが 06_参考数量書に基礎コンクリートがあります。参考数量書の基礎工事は機械設備の施工区分で宜しいですか。ご教示下さい。

回答 1 機械基礎コンクリートは、本工事で見込みます。

このため、図面番号 M-4002 特記仕様書(1) 3 工事区分一覧表●各工事共通の機械基礎コンクリートの工事区分を建築から空調に修正します。

質問 2 M-4020

基礎コンクリート工事が機械設備工事区分の場合、図番 M-4020 特記に 11) 屋外ユニットの基礎は建築鋼材上防振基礎取付とするとなっております。

機械設備の施工区分であれば建築鋼材の形状・寸法等の詳細をご教示下さい。

回答 2 M-4051 に記載がありますので、確認ください。

質問 3

基礎コンクリート工事にて地盤改良の記述がありますが内容が不明です。

機械設備の施工区分であれば詳細をご教示下さい。

回答 3 別途発注の建築工事の施工区分となります。